



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: udnra@adm.yar.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Тутаевскому району
152300, г. Тутаев, ул. Промышленная, 6

г.Тутаев
(место составления акта)

« 26 » августа 2019 г.
(дата составления акта)
14 ч.00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органов государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 54

по адресу: 152300, Ярославская обл., г.Тутаев, ул.Моторостроителей, д.66:
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Тутаевского
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
района по пожарному надзору Лобановой Н.Г. № 54 от 15.07.2019г.
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Была проведена плановая проверка в отношении: Муниципального дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад №5 "Радуга" Тутаевского муниципального района
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 2019 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность: ;
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 01.08.2019г. по 26.08.2019г. - 18 дней
(дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Тутаевскому
району УНДиПР ГУ МЧС России по Ярославской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Распоряжение №54 от 15.07.2019г. получено 15.07.2019г. 15ч.00мин. заведующим Муниципального
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №5 "Радуга" Тутаевского муниципального
района Чистяковой Ириной Геннадьевной
(заполняется при проведении выездной проверки) (ФИО (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор Тутаевского района
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их)
по пожарному надзору Баранов Вячеслав Владимирович.

проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если
имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Муниципального дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад №5 "Радуга" Тутаевского муниципального района
Чистякова Ирина Геннадьевна и заместитель заведующего по АХЧ Загнухина Надежда Анатольевна.

(фамилия/имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации), присутствовавшие при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада №5 «Радуга» Тутаевского муниципального района представляет собой отдельно-стоящее 2-х этажное здание (данное здание принадлежит на праве оперативного управления Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада №5 «Радуга» Тутаевского муниципального района - свидетельство о государственной регистрации права от 25.02.2012г. №76-76-09/003/2012-293). Здания II степени огнестойкости, сборные панельные, перекрытия железобетонные плиты, кровля мягкая совмещенная. Здание введено в эксплуатацию (построено) в 1985 году. Отопление водяное от центральной котельной. Часть проектной документации на здание на момент проверки, предоставлена. Подъезд к зданию учреждения имеется с четырех сторон. Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (далее АПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара (далее СОУЭ) с выводом сигнала на пульт пожарной части в автоматическом режиме. Заключен контракт на техническое обслуживание с ООО СБ «Алгоритм» от 14.02.2019г. №249-19 СБ. АПС и СОУЭ в здании учреждения, находится в рабочем состоянии. Наружное противопожарное водоснабжение образовательного учреждения предусмотрено от ПГ №171.

При осуществлении плановой проверки проверялось выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности при отсутствии расчета по оценке пожарного риска на объект защиты (ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), уровня обеспечения пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-91*), а именно выполнение в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.			

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимы органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор Тутаевского района
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)
по пожарному надзору Баранов В.В.

« 26 » августа 2019г.



М.Л.П.*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №5 "Радуга" Тутаевского муниципального района Чистякова Ирина Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 26 » августа 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

8 (4852) 79-09-01

телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области